

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «27» октября 2021 г.
(дата)

Учётный № проверки: 53210061000201285719



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: GPNBOR@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 272 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Гимназия"
г. Боровичи

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении контрольно-надзорного мероприятия принятым начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Муромцевым А.А. от 27.09.2021 г. № 272, учётный № проверки 53210061000201285719, сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ 27 октября 2021 г.

в период с 14 час. 50 мин. «10» ноября 2021 г. до 10 час. 00 мин. «19» ноября 2021 г. проведена плановая выездная проверка Семёновым Артёмом Юрьевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области, территории, зданий, сооружений, строений и помещений муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия" г. Боровичи, расположенных по адресу: Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, д. 90

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: и.о. директора МАОУ «Гимназия» Павлова Наталья Александровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)

1.	2.	которого (ых) нарушены	4.	5.
1.		3.		
1.	<p>Специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников организаций не согласованы структурным подразделением соответствующего территориального органа МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.</p>	<p>п. 3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 39 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645</p>	01.08.2022 г.	
2.	<p>Работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации не проходят обучения по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума.</p>	<p>п. 39 приложения к Приказу МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 «Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"; п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.08.2022 г.	
3.	<p>Двери из поэтажных коридоров (1, 2 и 3 этаж) на лестничные клетки не обеспечены устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (не обеспечивают плотность закрывания данных дверей).</p>	<p>п. 14, п. 29 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной</p>	01.08.2022 г.	

		безопасности"; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	
4.	Отделка перегородки гардероба в вестибюле выполнена из материалов с классом пожарной опасности более КМ0 (фактически применен материал без показателя класса пожарной опасности).	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 6, ч. ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2022 г.
5.	Не проведены эксплуатационные испытания (не реже чем 1 раз в 5 лет) пожарной лестницы и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.08.2022 г.
6.	Ограждения на крыше частично разрушено	п. 17 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.08.2022 г.
7.	Не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли не реже 1 раз в год (в технической документации отсутствуют сведения о периодичности проверки).	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 58 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2022 г.
8.	В подсобном помещении спортивного зала один из двух пожарных извещателей демонтирован.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от	01.08.2022 г.

		16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".		
9.	Нарушено огнезащитное покрытие потолочной балки на 3-м этаже в фойе (отсутствует слой штукатурки) (предел огнестойкости перекрытия не соответствует требуемому REI 45, для 3-ей степени огнестойкости здания).	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 87, таблица 21 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2022 г.	
10.	Расход воды на внутреннем противопожарном водопроводе на не соответствует нормативным требованиям. (запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты от 01.11.2021 г.).	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 6, ст. 62, ст. 86 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2022 г.	
11.	На люках чердачных помещений в не размещена информация о месте хранения ключей.	п. 18 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.08.2022 г.	
12.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: - кабинет № 22 на 1 этаже; - кабинет № 15 на 1 этаже; - кабинет № 1 (нач. классов) на 1 этаже; - кабинет № 8 на 2 этаже; - кабинет № 4 на 2 этаже; - кабинет № 11 на 3 этаже; - кабинет № 12 на 2 этаже. (Протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по НО №284-21 СПС, СОУЭ).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 3.15 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"; п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной	01.08.2022 г.	

		безопасности»; ст. 6, ст. 51, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
13.	Не обеспечено автоматическое открывание ворот, установленных на подъезде к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. (не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки).	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 58 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия»
Петрова Наталья Александровна

«19» 11 20 21 г.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области
Семёнов Артём Юрьевич

«19» ноября 2021 г.


(подпись)




(подпись)